

CERTIFICAT

**NF 114 Tubes PE pour réseaux
de gaz et d'eau**

**NF 114 PE pipes
for gas and water networks**

Délivré à / granted to

DYKA RESEAUX SAS

6 RUE DE LA BERGERIE

FRANCE 27600 GAILLON

Pour les produits suivants / For the following products

**TUBES EN POLYETHYLENE POUR APPLICATIONS INDUSTRIE, EAU NON POTABLE ET
ASSAINISSEMENT SOUS PRESSION (Gr4)**

Polyethylene pipes for industrial applications, non drinkable water and pressure sewage (Gr4)

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant :

-

FRA 27600 GAILLON

Numéro d'identification :

PF

**Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :**
NF EN 12201-2+A1 : 2013

**En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF
à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus**

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF EN 12201-2+A1 : 2013

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the
aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Date de début de validité 24 octobre 2022
Effective date

Date de fin de validité 30 juin 2025
Expiry date

Certificat n° 38600 révision 1
Modifie le certificat 38600-0



Pour le Directeur Général
the General Director

**Responsable du Pôle Certification Environnement, Sécurité et
Performance**

Head of the Environment, Safety and Performance Certification
Department

Laboratoire national de métrologie et d'essais • Etablissement public à caractère industriel et commercial

Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37

info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 - NAF : 7120B - TVA : FR 92 313 320 244

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 38600 Rev. 1
APPENDIX

Tubes en polyéthylène pour applications industrie et eau non potable - GR. 4
Polyethylene pipes for industrial applications and not drinkable water - gr. 4

Marque Commerciale / Commercial reference : DYKA

Série basse pression - Tubes en PE 100

Diamètre extérieur Nominal DN (mm)	S.D.R.	Pression nominale (bar)	Epaisseur nominale (e) (mm)
180	26	6,3	6.9
200	26	6,3	7.7
225	26	6.3	8.6
250	26	6,3	9.6

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 38600 Rev. 1
APPENDIX

Tubes en polyéthylène pour applications industrie et eau non potable et assainissement sous pression - GR. 4

Polyethylene pipes for industrial applications and not drinkable water and for pressurised sewerage - gr. 4

Marque commerciale / Commercial reference : DYKA - ROBUST

Série pression - Tubes en PE 100

Diamètre extérieur Nominal DN (mm)	S.D.R.	Pression nominale (bar)	Epaisseur nominale (e) (mm)
20	7.4	25	3.0
25	7.4	25	3.5
	9	20	3.0
32	7.4	25	4.4
	9	20	3.6
	11	16	3.0
	11	10	3.0
40	7.4	25	5.5
	9	20	4.5
	11	16	3.7
	13.6	10	3.0
50	9	20	5.6
	11	16	4.6
	17	10	3.0
63	9	20	7.1
	11	16	5.8
	17	10	3.8
75	9	20	8.4
	11	16	6.8
	17	10	4.5
90	11	16	8,2
	17	10	5.4
110	11	16	10.0
	17	10	6.6
125	11	16	11.4
	17	10	7.4
140	11	16	12.7
	17	10	8.3
160	11	16	14.6
	17	10	9.5
180	11	16	16.4
	17	10	10.7
200	11	16	18.2
	17	10	11.9
225	11	16	20.5
	17	10	13.4
250	11	16	22.7
	17	10	14.8

Le détail des produits admis (matières et lignes utilisées) est basé sur les tubes admis en groupe 2

- FIN DE LISTE -