

LICENCE



LCIE N°: NF004 1142

DYKA Réseaux SAS Titulaire: License Holder:

6, rue de la Bergerie, ZA de la Bergerie

27600 GAILLON - FRANCE

Site de fabrication : DYKA Réseaux SAS (0671CO)

6, rue de la Bergerie, ZA de la Bergerie Factory:

27600 GAILLON - FRANCE

Produit: Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Conduits rigides Product:

enterrés dans le sol

Conduit systems for cable management - Rigid conduit buried

underground

Marque commerciale (s'il y a lieu): **EUROLEC**

Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : **TPC N 450**

Model, type, reference: Diamètres / Diameters : 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200

Caractéristiques principales : Couleur / color : rouge / red

Main characteristics: Voir annexe / See annex

Informations complémentaires :

Additional information:

Le produit est conforme à : EN 61386-1:2008

The product is in conformity with: EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN 61386-24:2010

Documents pris en compte : TR N° 15943221-781359 Version: 01 / N° 60008730-503457 /

Relevant documents: N° 4 21590 / N°101143-600963A / N° 101143-600963A /

N° 122075-644277

Annule et remplace (s'il y a lieu): La licence / License 644278B du/of 23/08/2013. Changement de raison Cancels and replaces (if necessary):

sociale du titulaire et de l'usine / Change of name of licence holder Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s) / Update further to the

evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la

fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 11/10/2022

Date de fin de validité / Expiry date:

Jérôme REYSSON

Responsable Certification/Certification Officer
LABORATORIE CENTRAL DES
LABORATORIE CENTRAL DES
LABORATORIE CENTRAL DES
LABORATORIES ELECTRIQUES
LABORATORIES ELECTRIQUES
LABORATORIES ELECTRIQUES



S.A.S af capital de 15,745,944 €
RCS Natures 1 489 367 14 55 CA
RCS Natures 1 489 367 14 55 CA
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle esviondée. The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.





Annexe de la licence / Annex of license NF004_1142

DIAMETRES ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES / DIAMETERS AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

CONDUITS							
Ø extérieur / Outside Ø (mm)	63	75	90	110	125	160	200
Ø intérieur mini / Lower inside Ø (mm)	47	56	67	82	94	120	150

ACCESSOIRES / ACCESSORIES							
Manchon noir / black sleeves	63	75	90	110	125	160	200
N° fabricant / n° manufacturer	671						

Type conduit	Annelé double paroi / corrugated double wall			
Couleur extérieure / outside colour	Rouge / red			
Couleur intérieure / inside colour	Divers (fonction matière première) Various (depending on material)			
Matériau Material	non métallique / non metallic			
Type de montage Method of connection	Avec manchons à clipser / with sleeves with clips			
Résistance à l'écrasement Resistance to compression	450N			
Résistance aux chocs Resistance to impact	Normal Normal			
Pénétration des corps solides Solid objects ingress	IP4X			
Pénétration de l'eau Water ingress	IPX0			
Résistance à la propagation de la flamme Resistance to flame propagation	Propagateur de flamme / Flame propagating			
Résistance au cintrage Resistance to bending	Rigide / <i>Rigid</i>			
Marquage <i>Marking</i>	à l'encre / ink jet			

Laboratoire Central des Industries Electriques