

CERTIFICAT

NF 114 Tubes PE pour réseaux de gaz et d'eau

NF 114 PE pipes for gas and water networks

Délivré à / granted to

DYKA PLASTICS NV

47 STUIFZANDSTRAAT

BELGIUM 3900 PELT

Pour les produits suivants / For the following products

TUBES EN POLYETHYLENE POUR DISTRIBUTION D'EAU POTABLE (Gr2) PE 100

Polyethylene pipes for drinking water supply (Gr2)
PE 100

Conformes à la circulaire DGS/VS4 n° 2000-232 du 27.04.00 et bénéficiant d'une attestation de conformité sanitaire.

In conformity with the requirements of the DGS/VS4 n° 2000-232 (27/04/00) and holder of a sanitary conformity certificate.

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant :

Stuifzandstraat 47

BEL 3900 PELT

Numéro d'identification :

DY

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF EN 12201-2 : 2024

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF
à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF EN 12201-2 : 2024

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the
aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Date de début de validité 01 juillet 2025
Effective date

Date de fin de validité 30 juin 2028
Expiry date

Certificat n° 38827 révision 3
Renouvelle / Renews le certificat 38827-2



Pour le Directeur Général
the General Director

Responsable du Département Certification de Produits et
Services

Head of the Products and Services Certification Department

Laboratoire national de métrologie et d'essais • Etablissement public à caractère industriel et commercial

Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37

info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 - NAF : 7120B - TVA : FR 92 313 320 244

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 38827 Rév. 3
APPENDIX

Tubes en polyéthylène pour distribution d'eau potable - GR. 2

Polyethylene pipes for drinking water supply - GR. 2

Marque commerciale / Commercial reference : DYKA

Tubes en PE 100

Diamètre extérieur nominale (mm)	SDR	Pression nominale (bar)	Epaisseur nominale (mm)
125	11	16	11.4
	13.6	12.5	9.2
	17	10	7.4
160	11	16	14.6
	13.6	12.5	11.8
	17	10	9.5
180	11	16	16.4
	13.6	12.5	13.3
	17	10	10.7
280	11	16	25.4
	13.6	12.5	20.6
	17	10	16.6
315	11	16	28.6
	13.6	12.5	23.2
	17	10	18.7
355	11	16	32.2
	13.6	12.5	26.1
	17	10	21.1
400	11	16	36.3
	13.6	12.5	29.4
	17	10	23.7
450	11	16	40.9
	13.6	12.5	33.1
	17	10	26.7
500	11	16	45.4
	13.6	12.5	36.8
	17	10	29.7

Le détail des produits admis (matières et lignes utilisées) est donné dans l'annexe technique DY-GR2 Rev.3.

- FIN DE LISTE -